

Акт  
технического освидетельствования системы автоматической пожарной сигнализации  
и системы мониторинга пожарной безопасности

Комплекс

«07» февраля 2015 г.

М.П. нижеподписавшиеся члены комиссии:

Директор ЛБОЗ Камызякского ООМ 52 Банкин О.В.  
Тех. директор ООО ЕСНБ Бирюков А.В.

(полнота, предприятие, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что при техническом освидетельствовании  
системы АПС и системы мониторинга

(тип установки)

смонтированной

в ЛБОЗ «Камызякский ООМ 52» в Камызяке, ул. Любимова 39а

(наименование объекта, адрес объекта)

Сигнал автоматической пожарной сигнализации от приемно-контрольного прибора поступает на  
звонковые оповещатели и дублируется на пульт «ЦОВ Системы 112» Камызякского района  
Проверка проведена путем:

- 1) Размыкания контактов разрыва цепи в распределительных коробках.
- 2) Замыкания дымовых извещателей.
- 3) Включения сигнала пожарной тревоги ручным пожарным извещателем.

В результате проверки установлено состояние систем удовлетворительное

(характеристика технического состояния установки, отдельных ТС)

Комиссия рекомендует продлить эксплуатацию

(приводится одно из следующих заключений: списать установку, провести ее ремонт,  
продлить эксплуатацию с установлением срока следующего освидетельствования)

Члены комиссии:

Директор ЛБОЗ Камызякского ООМ 52 Банкин О.В.

Тех. директор ООО ЕСНБ Бирюков А.В.



МП

МП

С должностью, инициалы, фамилия, подпись, М.П.