

АКТ
гидравлического испытания пожарных рукавов

25 июля 2014 г.

г. Астрахань

Комиссия в составе: директора МБОУ «Камызякская ООШ №2» Бакум О.В.,
директора ООО «ПКФ «ЛАМА» Матвеева А.Г.,
инженера ООО «ПКФ «ЛАМА» Щербакова В.В.

провела гидравлическое испытание пожарных рукавов пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода здания МБОУ «Камызякская ООШ №2», по адресу: Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Любича, 9 «А».

Испытание производилось рабочим и испытательным давлением 1 и 1,25 МПа соответственно согласно ГОСТ Р 51049-97 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытания».

Выводы о состоянии пожарных рукавов пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода объекта: *пожарные рукава №1-6 выдержали гидравлические испытания.*

Подписи членов комиссии:

М.П.





_____ О.В. Бакум

Исполнитель:

М.П.




_____ А.Г. Матвеев


_____ В.В. Щербаков