

**АКТ**  
**испытания пожарного гидранта**

«28» июля 2014 г.

г. Астрахань

Комиссия в составе: директора МБОУ «Камызякская ООШ №2» Бакум О.В.,  
директора ООО «ПКФ «ЛАМА» Матвеева А.Г.,  
инженера ООО «ПКФ «ЛАМА» Щербаков В. В.

провела испытание пожарного гидранта, установленных на наружном противопожарном водопроводе на территории МБОУ «Камызякская ООШ №2», по адресу: Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Любича, 9 «А».

В ходе проверки установлено:

1. Пожарный гидрант №1 обеспечивает давление воды 0,2 МПа.
2. Подъезд к ПГ №1 содержится в исправном состоянии.

Выводы об исправности наружного противопожарного водопровода объекта: *пожарный гидрант исправен, обеспечивает необходимый напор для целей пожаротушения в соответствии с п. 2.30 СНиП 2.04.02-84.*

Члены комиссии:

М.П.

ДЛЯ  
ДОКУМЕНТОВ



О.В. Бакум

Исполнитель:

А.Г. Матвеев

М.П.

В. В. Щербаков

