



Общество с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческая фирма «ЛАМА»
ООО «ПКФ «ЛАМА»

ИНН 3016054254 КПП 301901001 ОГРН 1073016004093 ОКПО 82696706 БИК 041203602
Р/с 40702810905000020415 в дополнительном офисе №8625/0196 Астраханского отделения №8625 Сбербанка России ОАО
адрес: г. Астрахань, ул. Августовская, 9А, тел. 72-81-39, факс 25-91-70

АКТ
о проведении технического обслуживания огнетушителей

г. Астрахань

06 августа 2014 г.

Настоящий акт выдан МБОУ «Камызякская ООШ №2», о проведении технического обслуживания огнетушителей.

При осмотре огнетушителей установлено, что они пригодны в эксплуатации, согласно п. 4.3.12 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» проведено досрочное испытание корпусов на прочность.


Корпусы огнетушителей проверку на прочность испытательным давлением $P_{пр}$ 2,4 МПа, $P_{в}$ 7,1 МПа выдержали.

Заключение: огнетушители

1) ОП-4 в количестве 24 шт.

к дальнейшей эксплуатации пригодны.

Директор



А.Г. Матвеев