

**Акт о приемке в эксплуатацию
установки автоматической системы мониторинга пожарной сигнализации
«NAVIGARD» Серия NV «2056» на объекте: МБОУ «Камызякская основная
общеобразовательная школа №2» - г.Камызяк, ул. Тулайкова, д.13.**

г. Камызяк

« ____ » _____ 2014 г.

**Комиссия, назначенная постановлением главы АМО «Камызякский район»
№ 624-р от 28.11.2014г. в составе:**

Председателя: Зам. главы МО «Камызякский район» по вопросам ЖКХ и строительства Савина А.А.

Членов комиссии-представителей:

Зам. главы МО «Камызякский район» по социальной политике Шмелевой Ю.Н.,

И.о. начальника отдела образования МО «Камызякский район» Храповой М.П.,

Директора «Дирекции по реализации ЦП» Сорокина С.А.,

Директора МКУ «ЦОВ Система 112» Челякова А.Н.,

Технического директора ООО «ЕСПБ 01» Бирюкова А.В.,

Представителя объекта: директора МБОУ «Камызякская основная общеобразовательная школа №2» Бакум О.В.

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажной и пуско-наладочной организацией ООО «Единая служба пожарной безопасности» предъявлена к приемке установка мониторинга пожарной сигнализации «NAVIGARD» Серия NV «2056» в составе:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1) GSM-AUDIO передатчик "NV 2056", | 1 шт. |
| 2) Корпус NV 2000 | 1 шт. |
| 3) Антенна 3-GSM | 1 шт. |
| 4) Аккумуляторная батарея 12012 | 1 шт. |

смонтированный в МБОУ «Камызякская основная общеобразовательная школа №2» - г.Камызяк, ул. Тулайкова, д.13 по проекту № 10.10.2014-001-АПС, разработанному ООО «Астраханский региональный центр проектирования».

2. Монтажные работы и пусконаладочные работы выполнены ООО «Единая служба пожарной безопасности» (лицензия МЧС РФ №30-Б/00007 от 29.05.2014г.)

3. Результаты измерений сопротивления изоляции: в норме.

4. Функционирование оборудования подтверждено. Обеспечивается автоматическая передача извещений от объектового оборудования систем противопожарной защиты в МКУ «ЦОВ Система 112» Камызякского района по адресу г.Камызяк, ул.Пушкина, 1. Претензий не имеется. Оборудование установлено, введено в эксплуатацию и в полной мере соответствует проекту №10.10.2014-001-АПС, разработанному ООО «Астраханский региональный центр проектирования» и техническому заданию.

Заключение комиссии:

Технические средства системы мониторинга пожарной безопасности прошедшие комплексное опробование, включая и пуско-наладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию.

При этом подрядчик ООО «Единая служба пожарной безопасности» обязуется выполнить гарантийный ремонт установки мониторинга пожарной сигнализации «NAVIGARD» Серия NV «2056» в течение пяти лет при соблюдении заказчиком действующих правил эксплуатации. Заказчик обязан пользоваться сигнализацией в строгом соответствии с инструкцией, а в случае обнаружения неисправности, немедленно ставить в известность ООО «Единая служба пожарной безопасности».

Перечень прилагаемой к акту документации.

1. Паспорт GSM-AUDIO передатчик "NV 2056"
2. Копии сертификатов оборудования.
3. Копии лицензий.

Председатель комиссии:



Члены комиссии:









