



**Главное управление МЧС России по Астраханской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

414045, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Волжская, 11 т.(8512) 44-05-80 ф.(8512) 39-08-52  
E-mail: mchs@astranet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Астраханской области**  
(наименование органа государственного надзора)

414057, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60 «а», тел. (8512) 26-68-16, E-mail: und30@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Камызякскому району**  
(наименование органа государственного надзора)

416340, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, 1, тел. (85145) 91-9-94, E-mail:  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 87/1/33**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камызякская основная общеобразовательная школа № 2» Бакум Ольге Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Камызякского района Астраханской области по пожарному надзору Фролова Анатолия Геннадиевича № 87 от «01» июня 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 30 минут 17 июня 2015 года по 17 часов 30 минут 17 июня 2015 года проведена плановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, по Камызякскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области старшим лейтенантом внутренней службы Кузнецовым Александром Александровичем

(проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камызякская основная общеобразовательная школа № 2» расположенного по юридическому адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Любича, 9 «а»

совместно с заведующей хозяйством МБОУ «Камызякская ООШ № 2» Подымовой Надеждой Викторовной

(указываются должности, фамилии, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с п. 21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Произвести обработку (пропитку) огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий основной школы и дошкольной группы МБОУ «Камызякская ООШ № 2»	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составленным протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. п. 21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	17.08.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Камызякскому району Кузнецов А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

А.А. Кузнецов  
(подпись)  
" 18 " июня 2015 г.

Директор: А.В. Бакули  
(должность, фамилия, инициалы)



<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

*«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Астраханской области 8-8512-39-99-99*